

## INFORME DE INSPECCIÓN LOCATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

<b>Localidad y Fecha:</b>	Valledupar	HORA: 08:00 am	14 de febrero de 2025
<b>Área a inspeccionar:</b>	Puestos: Archivo, Recepción Adtiva y Operativo, Sala de Juntas	<b>Responsable:</b>	<b>HERNAN CAMARGO L</b>
<b>Participantes en la Inspección:</b>	HERNAN CAMARGO LOPEZ		

Factor de riesgo	Fuente	Clase de peligro	Registro fotográfico	Observaciones	Recomendaciones
De Seguridad Explosión y Contraincendios	Extintores de Solkaflam, multipropósitos y de Agua a Presión	B		<p>Se evidencia que la empresa realizo las recargas y mantenimiento de los extintores existentes en las áreas de la recepción, sistemas, sala de espera, sala de juntas y en el archivo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La empresa realizo la compra de dos extintores de agua a presión para reforzar el área del Archivo general</li> </ul>
					

## INFORME DE INSPECCIÓN LOCATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCION: \_\_\_\_\_



Tabla de Referencia para la clasificaron de la Clase sobre la Condición Subestandar

<b>ESCALA DE VALORES PARA LA CALIFICACIÓN SUBESTÁNDAR</b>		
<b>CLASE</b>	<b>POTENCIAL DE PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN O ACTO</b>	<b>GRADO DE ACCIÓN</b>
<b>A</b>	<b>Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente, pérdida de alguna parte del cuerpo o daños de considerable valor</b>	<b>INMEDIATA</b>
<b>M</b>	<b>Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave con incapacidad temporal, o daño a la propiedad de consideración media.</b>	<b>PRONTA</b>
<b>B</b>	<b>Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores. Calificar bajo cuando el factor de riesgo está controlado.</b>	<b>POSTERIOR</b>
<b>N/A</b>	<b>No existe el factor de riesgo en el proceso, área ó sección</b>	<b>N/A</b>